

Cederbourgsgatan 5

Lägenhet 20 och 21 - Vindslägenheter

Ventilation och spiskåpa

De båda vindslägenheterna Lgh 20 (1702) och Lgh 21 (1701) har separata ventilationssystem som skiljer sig från övriga lägenheter i huset.

Respektive lägenhet har ett eget ventilationsaggregat som sköter såväl allmänventilation som ventilation från spiskåpan (köksfläkten). Aggregatet är av fabrikat Swegon och modell Casa Jazz.

Aggregatet är monterat i köksskåpet ovanför fläktkåpan och är ett så kallat FTX-aggregat, där F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling, dvs man återvinner värme ur frånluften för att värma upp tilluften.

Frånluftsdon finns i toaletten och dessutom fungerar spiskåpan som frånluftsdon. Tilluftsdon finns i sovrummen och vardagsrummet.

I denna "Boendepärm" finns några korta utdrag av de viktigaste sidorna från tillverkarens manualer. Kompletta manualer skall finnas i lägenheten sedan installationen gjordes 2022.